

## Bekanntmachung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Hoher Fläming" Wasserhärte nach versorgten Orten

Wasserwerke	versorgte Orte	Versorgungsdruck [bar] max.	Gesamthärte mmol/l	°dH	Härtebereich	pH-Wert
Benken	Benken	3,6	2,6	14,7	hart	7,61
	Verlorenwasser	5,4	2,67	15	hart	7,56
	Werbig	5,0	2,39	13,4	mittel	7,70
Golzow	Golzow	5,0	1,82	10,2	mittel	7,39
	Krahne	4,8	1,78	10,4	mittel	7,41
	Reckahn	4,7	1,91	10,7	mittel	7,39
	Oberjünne	5,0	1,89	10,6	mittel	7,44
	Rotscherlinde	4,7	1,78	10	mittel	7,46
Groß Marzehns	Groß Marzehns	6,0	1,18	6,6	weich	8,55
	Klein Marzehns	4,0	1,17	6,6	weich	8,22
Jeserigerhütten	Jeserig	4,3	1,96	11	mittel	7,57
	Jeserigerhütten	4,1	1,94	10,9	mittel	7,75
	Medewitz	3,8	1,96	11	mittel	7,65
	Medewitzerhütten	4,6	1,73	9,7	mittel	7,48
	Spring	5,2	1,96	11	mittel	7,90
Klein Briesen	Groß Briesen	6,7	1,40	7,9	weich	7,84
	Klein Briesen	6,0	1,462	8,2	weich	7,95
Lehnsdorf	Grubo	4,0	1,925	10,8	mittel	7,53
	Klepzig	7,0	1,69	9,5	mittel	7,71
	Lehnsdorf	4,6	1,96	11	mittel	7,64
	Mützdorf	4,6	1,76	10	mittel	7,95
	Welsigke	4,1	1,9	11	mittel	7,5



Linthe	Alt Bork	5,5	2,32	13	mittel	7,39
	Borkheide	4,7	2,32	13	mittel	7,59
	Brück	5,6	2,53	14,2	mittel	7,45
	Cammer	6,8	2,21	12,4	mittel	7,56
	Damelang	6,4	2,14	12	mittel	7,5
	Deutsch Bork	6,8	1,96	11	mittel	7,44
	Dippmannsdorf	4,9	2,49	14	mittel	7,89
	Fredersdorf	4,6	2,32	13	mittel	7,79
	Freienthal	6,0	1,96	11	mittel	7,59
	Jeserig	5,0	2,67	15	hart	7,48
	Linthe	6,0	2,32	13	mittel	7,60
	Locktow	4,5	2,14	12	mittel	7,66
	Lütte	4,2	2,14	12	mittel	7,75
	Mörz	4,5	2,14	12	mittel	7,65
	Neschholz	4,3	2,14	12	mittel	7,71
	Niederwerbig	4,6	2,67	15	hart	7,47
	Neuendorf b. Brück	6,3	2,32	13	mittel	7,47
	Ragösen	6,6	2,32	13	mittel	7,65
	Schlalach	4,5	2,32	13	mittel	7,40
	Schwanebeck	5,0	2,14	12	mittel	7,82
	Ziezow	4,4	2,50	14	mittel	7,63
Niemegk	Dahnsdorf	7,0	1,88	10,6	mittel	7,40
	Garrey	4,5	1,62	9,1	mittel	7,56
	Hohenwerbig	4,4	1,78	10	mittel	7,44
	Niemegk	6,5	1,69	9,5	mittel	7,48
	Zixdorf	5,5	1,44	8,1	weich	7,33
Raben	Buchholz	6,1	0,98	5,5	weich	7,79
	Lühnsdorf	7,1	0,90	5,1	weich	7,69
	Neuendorf b. Niemegk	6,1	0,87	4,9	weich	7,81



	Raben	5,4	0,76	4,3	weich	7,71
	Rädigke	6,0	0,96	5,4	weich	7,81
	Werdermühle	7,3	0,93	5,2	weich	8,03
Reppinichen	Hohenlobbese	4,1	2,14	13,2	mittel	7,44
	Reppinichen	4,0	2,32	13	mittel	7,44
	Wutzow	4,1	2,14	12	mittel	7,53
Wiesenburg/Mark	Borne	5,5	1,64	9,2	mittel	8,24
	Hagelberg	4,6	1,69	9,5	mittel	7,93
	Klein Glien	6,2	1,72	9,7	mittel	7,83
	Lübnitz	5,0	1,78	9,8	mittel	8,06
	Mahlsdorf	6,8	1,72	9,8	mittel	7,6
	Neuehütten	5,5	1,67	9,4	mittel	7,77
	Reetz	3,0	1,78	10	mittel	7,79
	Reetzerhütten	6,0	1,76	9,9	mittel	7,50
	Schlamau	6,7	1,76	9,9	mittel	8,12
	Schmerwitz	5,1	1,81	10,2	mittel	7,68
	Wiesenburg / Mark	6,0	1,71	9,6	mittel	7,86
Belzig	Bergholz	3,2	2,14	12	mittel	7,99
	Kranepuhl	5,0	2,32	13	mittel	7,84
	Preußnitz	6,5	2,32	13	mittel	7,58
	Kuhlowitz	7,5	2,33	13,3	mittel	7,81
	Lüsse	3,8	2,14	12	mittel	7,61

Mit freundlichen Grüßen  
Wasser- und Abwasserzweckverband „Hoher Fläming“

Henneberg  
Betriebsleiter

Kolpazik  
Techn. Leiter

Verbandsvorsteher: Thomas Hemmerling  
Verbandsausschuss: Marco Beckendorf  
Uwe Brückner  
Ulf Dingelstaedt  
Marko Köhler  
Roland Leisegang  
Betriebsleiter: Ralf Henneberg

Steuer-Nr.: 048/149/04720

Bankverbindung:  
Deutsche Kreditbank Potsdam (DKB)  
IBAN: DE66 1203 0000 0000 4401 98  
BIC: BYLADEM1001